

11 August 2014

Mr. Alexey Soldatov  
CEO  
DataPro LLC  
29 Vereyskay St., Building 154  
Moscow, Russia 121357

Re: Tier III Certification of Design Documents for the DataPro LLC – DataPro Moscow 1 Data Center

Dear Mr. Soldatov,

Uptime Institute Professional Services is pleased to announce the Tier Certification of Design Documents for the DataPro LLC – DataPro Moscow 1 Data Center as fulfilling Tier III Concurrently Maintainable criteria. This Certification is based upon the design documentation submitted between 7 April 2014 and 7 August 2014.

This Certification recognizes the DataPro LLC – DataPro Moscow 1 Data Center design, as supporting any planned work on the site infrastructure without disrupting operations, as limited by the stated IT capacity of 3,074 kW. The IT load is allocated between eight data halls (Data Halls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) and two telecommunication rooms (Switch Room 1 and 2). Each data hall is certified for 380 kW and each telecommunication room is certified for 17 kW.

Tier III Concurrently Maintainable criteria are founded on the capability to complete planned facility maintenance or modifications on a scheduled basis; equipment failures or distribution path faults may lead to unplanned outages. Certain operator errors, such as procedural errors during reconfiguration of the redundant computer room or site infrastructure equipment, may also impact the critical load.

This Tier Certification is based on the 100% design documents as submitted for review and makes no assurances as to the constructed environment. This Tier Certification is valid until the design is modified, including any changes to the capacity components or distribution paths depicted in the design identified above and submitted for review. This Certification is subject to the limitations set forth in Schedule I, attached hereto and incorporated herein.

Congratulations on this achievement.

Sincerely,



Christopher Brown  
Global Tier Authority

**UptimeInstitute®**  
professional services

20 Вест 37-я улица, 6-й этаж  
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10018  
+1.206.706.4149  
<http://uptimeinstitute.com/professional-services>

11 августа 2014 г.

Алексей Солдатов  
Генеральный директор  
ООО «ДАТАПРО»  
Ул. Верейская, 29, стр. 154  
Москва, Россия 121357

Тема: Сертификация на соответствие стандарту Design Documents Tier III для ООО «ДАТАПРО» – DataPro Moscow 1 Data Center

Уважаемый г-н Солдатов,

Компания Uptime Institute Professional Services рада сообщить о сертификации по стандарту Design Documents Tier для ООО «ДАТАПРО» – DataPro Moscow 1 Data Center, на соответствие действующим критериям технического обслуживания Tier III. Сертификация основана на проектной документации, представленной в период с 7 апреля 2014 г. по 7 августа 2014 г.

Сертификация признает ООО «ДАТАПРО» – DataPro Moscow 1 Data Center, как дата-центр, обеспечивающий выполнение плановых работ на объектах инфраструктуры без прерывания деятельности, в пределах установленной нагрузки ИТ-систем в 3 074 кВт. Нагрузка ИТ-систем распределяется между восемью машинными залами (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и двумя телекоммуникационными помещениями (кроссовые 1 и 2). Каждый машинный зал может иметь нагрузку 380 кВт, а в каждой кроссовой 17 кВт.

Критерии технического обслуживания Tier III основываются на возможности выполнения планового обслуживания объекта или внесения запланированных изменений; отказы оборудования или ошибки распределения могут привести к внеплановым отключениям. Некоторые ошибки, связанные с эксплуатацией (например, процессуальные ошибки при реконфигурации резервированных систем, компонентов или инфраструктурного оборудования), могут также влиять на критическую нагрузку

Сертификация на соответствие стандарту Tier на 100% основывается на проектной документации, принятой к рассмотрению, и не касается внешней инфраструктуры. Сертификация на соответствие стандарту Tier действительна до тех пор, пока проект не будет изменен, включая любые изменения в компонентах нагрузки или дорожках распределения, указанных в проектных документах и принятых к рассмотрению. Данная сертификация описывает ограничения, изложенные в Приложении I, прилагаемом к настоящему документу и указанном в нём.

Поздравляем Вас с успешно пройденной сертификацией.

С уважением,

*/подпись/*

Кристофер Браун  
Глобальный орган по сертификации Tier



Перевел с английского языка на русский язык Сальников Дмитрий Владимирович.

Сальников Дмитрий Владимирович

- ва

**Город Москва.**


**Четвертого мая две тысячи семнадцатого года.**

Я, Боженко Федор Сергеевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Краснова Германа Евгеньевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сальникова Дмитрия Владимировича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Паспорт 92 07 009353 выданный Автозаводским ОВД гор. Набережные Челны Республики Татарстан 27.12.2006 года, код подразделения: 162-008

Зарегистрировано в реестре за № 24-11150

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

ВРИО нотариуса



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 лист(-а, -ов). ВРИО нотариуса

*[Handwritten signature]*